पत्रांक–11 न0वि अभि0 (को0) 65/2018 1289 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
मधुबनी।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मधुबनी।

पटना, दिनांक 10/10/18

विषयः– मधुबनी वार्ड नं0–7 में गोशाला चौक से नहर तक पथ में पी0सी0सी0 ढ़क्कन सहित आर0सी0सी0 नाला एवं पुलिया के प्राक्कलन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1011 दिनांक–13.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मधुबनी वार्ड नं0–7 में गोशाला चौक से नहर तक पथ में पी0सी0सी0 ढ़क्कन सहित आर0सी0सी0 नाला एवं पुलिया का प्राक्कलन इस कार्यालय के पीत–पत्र संख्या–141 दिनांक–21.08.2018 के आलोक में संशोधित कर तकनीकी अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है।

समर्पित प्राक्कलन के प्रतिवेदन में लिंक रोड का कोई जिक्र नहीं किया गया है तथा समर्पित प्लान में भी लिंक रोड का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि समर्पित प्राक्कलन के RCC Drainage with cover में Link Road उल्लेखित है। साथ ही पी0सी0सी0 रोड के base का भी कोई उल्लेख, प्राक्कलन/प्रतिवेदन में नहीं किया गया है।

Typical cross section में नाला का उँचाई रोड के level में रखा जाय एवं Drain with cover को Class-A loading के अनुरूप किया जाय ताकि Road की चौड़ाई sufficient हो।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–न0वि0 अभि0 (को0) ट्रिब्यू 232/2017–875 दिनांक–13.07.2018 के आलोक में प्राक्कलन में Red Brick की जगह Fly Ash Brick का प्रावधान सुनिश्चित किया जाय।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक–27.09.2018 से भवन निर्माण विभाग का नया अनुसूचित दर प्रभावी है। उपर्युक्त आलोक में प्राक्कलन को संशोधित कर समर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनु0:– यथोक्त।

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

E:\N K File 2014\Madhubani\Madhubani T.A.docx